



Prüfinstitut
Türentechnik + Einbruchsicherheit
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
Türen · Tore · Fenster · Fassaden
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN 45001

Kurzbericht Nr. 99/10-945

Antragsteller HGM-Türenwerke ASTR A Türen GmbH TT-Türenfabrik
Heinrich Grauthoff GmbH Turbenthal
Brandstraße 71 - 77 Astra Straße 1 - 10 Tösstalstraße 149
D-33397 Rietberg D-39439 Günsten CH-8488 Turbenthal

Bauart Einflügelige einbruchhemmende Tür bestehend aus
• Holzumfassungszarge oder
• Stahlzarge mit Schließblochverstärkung (Eckzarge oder Umfassungszarge) oder
• Blendrahmen aus Holzwerkstoff
und Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen in den Varianten gemäß Produktbezeichnung.

Produktbezeichnung HGM/ASTRA 40-WK1 HGM/ASTRA 45-WK1
HGM/ASTRA 40-WK1-SK1 HGM/ASTRA 45-WK1-SK1
HGM/ASTRA 40-WK1-SK2 HGM/ASTRA 45-WK1-SK2
HGM/ASTRA Rauchschutztür AHS Typ 10-WK1 HGM/ASTRA 45-WK1-SK2, Einfachfalz

Maße Türflügelgröße ca. 1110 x 2110 mm
Zargenfalzmaß max. 1091 x 2108 mm
Türflügeldicke min. 40 mm

Konstruktionsfuge seitlich aufrecht max. 4 mm - oben quer ca. 4 mm - unten quer ca. 7 mm

Angriffseite Schließfläche (1) nach DIN 107


Schließzustand geschlossen, verriegelt und verschlossen

Beschläge Einfachverriegelung mit verlängertem Stulp, zwei Einbohr- oder Lappenbänder.
Genauere Angaben zu den Beschlägen sind den zugehörigen Prüfdokumenten zu entnehmen.
Profilzylinder DIN 18252 - P2 - BZ mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 1 oder
Profilzylinder DIN 18252 - P2 - BS mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 1 - ZA.


Klassifizierung Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 99/10-945 vom 12.10.1999 sowie „Gutachtliche
Stellungnahme“ vom 22.06.2001 einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 : 1999-04
in der Widerstandsklasse WK 1.

Normbezeichnung Tür DIN V ENV 1627 WK 1


Gültigkeitsdauer Laufzeit der DIN V ENV 1627 : 1999-04


Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Leiter PTE Rosenheim

Die Einbauanleitung ist
Bestandteil des Prüfberichtes.



22.06.2001


Dipl.-Ing. (FH) R. Krippahl
Sachbearbeiter

Schönfeldstraße 15
D-83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31 / 1 55 43
Telefax 0 80 31 / 1 57 67

Deutscher
Akkreditierungs
Rat

DAP-P-03.214-00-98-02

